

**ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมบิ้ม, วาล์วท่อส่งน้ำและบิ้มสูบน้ำ ห้องสุขาหญิง อาคารสำนักงานองค์การ**  
**บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)**

**๑. ความเป็นมา**

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขย ๕๑๐๐๑.๑/- ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ จัดจ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมบิ้ม, วาล์วท่อส่งน้ำและบิ้มสูบน้ำ ห้องสุขาหญิง อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การจ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมบิ้ม, วาล์วท่อส่งน้ำและบิ้มสูบน้ำ ห้องสุขาหญิง อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องใช้พัสดุครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

**๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ**

จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมบิ้ม, วาล์วท่อส่งน้ำและบิ้มสูบน้ำ ห้องสุขาหญิง อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แลทชิ่งรีเลย์ (latching Relay) สลับการทำงานมอเตอร์ปั้มน้ำ Model.G๔Q-๒๑๒s AC - coil ๒๒๐V.	๑ ตัว	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๒	ติดตั้งวาล์วท่อส่งน้ำขนาด ๒ นิ้ว มอเตอร์ปั้มน้ำตัวที่ ๑, ๒ พร้อมงานทำเกลียวและประกอบท่อส่งน้ำ	๒ ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๓	ซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๑.๕KW ๒ hp. ๓๘๐V. OWEN - เปลี่ยนขดลวดตัวนำชนิดทองแดง ของสเตเตอร์ - ออบนวนวานิช ชุดขดลวดสเตเตอร์ - เปลี่ยนชุดแบร้ง - ทำความสะอาดส่วนประกอบโรเตอร์ และหล่อลื่นจารบี	๑ ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๔	ค่าดำเนินการตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ และถอดประกอบมอเตอร์ปั้มน้ำ	๑ งาน	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
(-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			ราคารวมทั้งสิ้น	๒๒,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๗.๑ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หน้า ๒๑๙-๒๒๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท) รวมเบิกจ่ายครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๗.๒ วงเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

**๘. งานดูงานและการจ่ายเงิน**


ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด


**๙. อัตราค่าปรับ**


โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

/๑๐. การกำหนด...

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวอุลยวรรณ สำราญสม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ พ.อ.อ. .........กรรมการ  
(จักรกฤษณ์ กางกรณ์)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน.

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวณัฐพิชา ทองแสน)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานฯ

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป


ว่าที่ ร.ต.

  
(กรัสนัย ผลสนอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

.....  
.....



(นายวิมล ไชยคาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....

  
(นายณัฐสันต์ พิภพระทานชัยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่  
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ