

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประจำห้องได้อัจฉรินทร์  
ฝั่งมีหลังคา.....สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (- สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน.-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง .....๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗.....  
เป็นเงิน ๒๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (- สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน.-)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๖.๑ นายวายุ วัฒนโน ..... นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ..... ประธานกรรมการ  
๖.๒ นายมนตรี หิรัญ ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ..... กรรมการ  
๖.๓ นางสาวโสภิตา หาญแท้ ..... นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ..... กรรมการ
๗. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายวายุ วัฒนโน)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายมนตรี หิรัญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นางสาวโสภิตา หาญแท้)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดราคากลาง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประจำห้องใต้ตอมจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ รายการ


กำหนดราคากลางเมื่อ


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗


| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|----------|--|-----------|------------------|-------------------|
| ๑        | <p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p> | ๓ เครื่อง | ๕๓,๖๐๐.-         | ๑๖๐,๘๐๐.-         |
| ๒        | <p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p>   | ๑ เครื่อง | ๑๖,๘๐๐.-         | ๑๖,๘๐๐.-          |

| ลำดับ<br>ที่                                      | รายการ   | จำนวน     | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) |
|---|--|-----------|---------------------|----------------------|
|   | <p>๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p>  |           |                     |                      |
| ๓   | <p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p> | ๑ เครื่อง | ๔๓,๐๐๐.-            | ๔๓,๐๐๐.-             |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) |  |           |                     | ๒๒๐,๖๐๐.-            |

กำหนดระยะเวลาส่งของแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายวายุ วัฒนโน)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายมนตรี หิรัญ)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางสาวโสภิตา หาญแท้)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ