



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
ภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,200.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)
- 3.วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
เป็นเงิน 190,200.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)
ราคา/หน่วย 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,500.- บาท
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า
36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,600.- บาท
- 4.แหล่งที่มาของราคากลาง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2567
- 5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นางกรรณิกา พรมจันทร์	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น	ประธานกรรมการ
5.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
5.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกรรณิกา พรมจันทร์)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 256

กำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ สำหรับ
ใช้ปฏิบัติงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 1.2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 1.3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 1.4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 1.5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 1.6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 1.7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1.7.1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	2 เครื่อง	41,500.-	83,000.-

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
	2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1.1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 1.2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 1.3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 1.4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 1.5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 1.6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 1.7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1.7.1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	2 เครื่อง	53,600.-	107,200.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			190,200.-
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน			

กำหนดระยะเวลาส่งของแล้วเสร็จภายใน 15 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกรรณิกา พรหมจันทร์)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ขมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน